



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное  
учреждение средняя общеобразовательная школа № 326

Невского района Санкт-Петербурга

192174, Санкт-Петербург,

пр. Александровской фермы, д. 11

Тел/факс (812) 362-31-47

E-mail: school326@yandex.ru

ОКПО 34376047 ОКОГУ 2300223

ИНН/КПП 7811042332/781101001

01.04.2015г. № 47/2

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ОНД Невского района  
Санкт-Петербурга

ул. Зубковская, д. 4,  
Санкт-Петербург, 192148

**СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО**

Администрация ГБОУ школы № 326 Невского района Санкт-Петербурга в ответ на предписание № 2-19-170/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности сообщает:

Наименование мероприятий	Срок выполнения	Примечание
Оборудование автоматической установкой пожарной сигнализации хозяйственных помещений, расположенных в подвале пищеблока, помещения (пом. 3Н № ч. пом. 4 по ПИБ плану) кладовой.	01.06.2015г.	
Установка колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника, на электросветильники.	30.04.2015г.	
Оборудование выхода из подвала через общую лестничную клетку в тамбур с обособленным выходом наружу глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	01.09.2015г.	Адресная программа (дополнительная) по капитальному и текущему ремонту учреждений образования на 2015 год. Размещение аукционной документации на ООС.
Замена электропровода светильника с видимыми нарушениями изоляции.	30.04.2015г.	
Обеспечение наличия на двери кладовой в пищеблоке (пом. 2Н № ч. пом. 27 по ПИБ плану), на двери кладовой (пом. 3Н № ч. пом. 4 по ПИБ плану) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8	01.09.2015г.	При поступлении финансирования. Подготовка сметной документации.

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
Заполнение дверного проема двери кладовой в пищеблоке (пом. 2Н № ч. пом. 27 по ПИБ плану), кладовой (пом. 3Н № ч. пом. 4 по ПИБ плану) дверью с пределом огнестойкости не менее EI 60.	01.09.2015г.	При поступлении финансирования. Подготовка технического задания.
Произвести отделку стен в коридорах 1 этажа (пом. 2Н № ч. пом. 7, 31 по ПИБ плану), 3 этажа (пом. 4Н № ч. пом. 7 по ПИБ плану), 4 этажа (пом. 5Н № ч. пом. 4 по ПИБ плану) на путях эвакуации с предоставлением документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов.	01.09.2016г.	При поступлении финансирования. Подготовка сметной документации.
Произвести отделку стен в объемах лестничных клеток на путях эвакуации с предоставлением документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов.	Главная лестница – до 01.09.2015г.	Адресная программа (дополнительная) по капитальному и текущему ремонту учреждений образования на 2015 год. Размещение аукционной документации на ООС.
	Запасная лестница - до 01.09.2016	При поступлении финансирования. Подготовлена сметная документация.
Произвести отделку стен в тамбуре (частично) 1 этажа (пом. 2Н № ч. пом. 1 по ПИБ плану) на путях эвакуации с предоставлением документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов.	01.09.2016г.	При поступлении финансирования. Подготовка сметной документации.
Произвести отделку пола в коридоре (пом. 2Н № ч. пом. 10 по ПИБ плану, пом. 4Н № ч. пом. 7 по ПИБ плану, пом. 5Н № ч. пом. 4 по ПИБ плану) на путях эвакуации с предоставлением документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов.	01.09.2016г.	При поступлении финансирования. Подготовка сметной документации.
Оборудование выхода на кровлю с лестничной клетки противопожарным люком 2-го типа, выхода с	01.09.2015г.	Адресная программа (дополнительная) по капитальному и

лестничной клетки на чердак противопожарной дверью 2-го типа.		текущему ремонту учреждений образования на 2015 год. Размещение аукционной документации на ООС.
Проведение проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки.	28.07.2014г.	Акт сдачи-приемки выполненных огнезащитных работ от 28.07.2014г.
Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждения на крыше здания с составлением соответствующего акта.	01.09.2016г.	Адресная программа (дополнительная) по капитальному и текущему ремонту учреждений образования на 2015 год. Размещение аукционной документации на ООС.
Установка пожарных шкафов из негорючих материалов, с элементами для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	01.09.2016г.	Адресная программа (дополнительная) по капитальному и текущему ремонту учреждений образования на 2015 год. Размещение аукционной документации на ООС.

Директор ГБОУ школа



И.М. Туркова

Исполнитель:

Желтышева Т.В., 362-31-47